

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 22 " декабря 2021 г.

с. Алтайское

№ 1769

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Алтайского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Алтайского района Алтайского края постановляю:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территории общего пользования и населенных пунктов Алтайского района Алтайского края согласно приложений №1 и №2.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.

2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

2.3. На пожарных щитах указать номера телефонов вызова служб экстренного реагирования :112,01 или 101.

2.4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать

использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Алтайского района Алтайского края.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Алтайского района В.А.Тырышкина.

Глава Алтайского района

С.В.Черепанов

Приложение 1
к постановлению
Администрации Алтайского района
от « » декабря 2021 года №

**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования
населенных пунктов Алтайского района Алтайского края**

N п/ п	Наименование помещения, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огне- тушители	внутриквартир- ный пожарный кран	емкость с водой	ведро	ящик с песком	багор, топор лопата
1.	Многоквартир- ные жилые дома	1	1	-	1	-	-
2.	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	1	-	1	1	1	-
3.	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	1	-	1	1	1	1, 1, 1 <(*)>
4.	Частные жилые дома для постоянного проживания	1	-	1	1	1	1, 1, 1
5.	Индивидуальны- е гаражи	1	-	-	-	-	-

Примечания:

1. <(*)> - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей

на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

5. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

6. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

7. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Приложение 2
к постановлению
Администрации Алтайского района
от « » декабря 2021 года №

Перечень

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми должны быть оснащены территории общего пользования на
территории Алтайского района Алтайского края**

N п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, не механизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые):	
	- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;	2
	- порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг	
	ОП-10/9	1
	ОП-5/4	2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1
6	Лопата штыковая	1