

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Советском, Петропавловском,
Смоленском и Солонешенском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском,
Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, Белокуриха г, 8 Марта ул., д. 15, пом. 2,
тел.: 8(38577)34130, e-mail: bel-baklab@altcge.ru; 659900, Россия, Алтайский край, Белокуриха г, 8 Марта ул., д. 15,
пом. 1 (помещение № 7, помещение № 8), тел.: 8(38577)21542, e-mail: belokurikha@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.513428



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией, биолог, руководитель
испытательного лабораторного центра

А.В. Паннина

МП

01.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-34/16012-25 от 01.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел.: +7 3853722862
2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д. 93/2
Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул К.Маркса, зд. 93/2
3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважина)
4. Место отбора: скважина, кран, Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул К.Маркса, 197, А
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 28.10.2025 13:30 - 13:40
Ф.И.О., должность: Глумова Лариса Григорьевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Советском, Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах»
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2025 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №268 от 9 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
2*0,5л Акт отбора №3111 от 28 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 22-01-34/16012-25 от 01.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-34/16012-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|--|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 011900633 |
| 2 | Весы лабораторные, ВК | 018059 |
| 3 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ | 011901104 |
| 4 | Весы лабораторные, ВК | 037949 |
| 5 | Термостат водяной, ТВ-2.03 | 21009 |
| 6 | Весы электронные неавтоматического действия, УЗ224/Е | С136501685 |
| 7 | Преобразователь ионометрический, И-510 | ND 1170 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, Белокуриха г, 8 Марта ул., д.15, пом. 2
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 28.10.2025 15:10
дата начала испытаний 28.10.2025 15:10, дата окончания испытаний 01.11.2025 15:20

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---|------------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 Раздел VII, п.7.1 - 7.3, приложение 3 |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 Раздел VI, п.6.1 - 6.3, приложение 3 |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 0,5) °С | КОЕ/см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3 |
| 4 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII, п.8.1-8.3, приложение 3 |

Дополнительная информация: При отсутствии роста колоний результат исследования указан как "Не обнаружено", что соответствует значению "Ноль".

Ответственный за оформление протокола:

Н.А. Фомичева, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 22-01-34/16012-25 от 01.11.2025